

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МОБУ средняя общеобразовательная школа № 30

Тип объекта Учреждения среднего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Дабинский р-н п. Красный улица Ленина 6

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор Караченнова С.В.
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2314006159

Телефон: (86169) 7-51-49

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: По согласованию с общественными организациями инвалидов до момента проведения капитального ремонта или реконструкции здания у входа установлена кнопка вызова персонала

Плановая дата обследования: 06.2018

Фактическая дата обследования: 05.06.2018

Организация: МОБУ СОШ № 30 ПОСЕЛКА КРАСНОГО ДАБИНСКОГО РАЙОНА

Должность лица: Директор

ФИО: Караченнова С.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепал у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса					
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.1.5	Отсутствие
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.1.5	Отсутствие
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.1.5	Отсутствие
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.1.4; п. 5.2.1.3	Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Не соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не соответствует
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие
Двери, входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует
Двери, входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепал высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие

Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Наличие	Поручни установлены с одной стороны
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручни вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабнете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	Более норма
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	

1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется
Знаки и указатели в зонах движения в залпах помещений на высоте				
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступности	Степень доступности объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X
Объект недоступен				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Лестницу на входе наружу: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; Лестницу на входе наружу: - обустроить поручнями на высоте 90 см. Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной марша пандуса не более 9,0 м. Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса.

	<p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. (Менее нормы)</p> <p>Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м.</p> <p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (Менее нормы)</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (Менее нормы)</p> <p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см. (Более нормы)</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии не более 60 см. перед лестницей сверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели</p> <p>Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (Более нормы)</p> <p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные поручни, штаги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 05 » июня 2018 г.

Дата составления Паспорта

Специалист - эксперт

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Е.В. Чуб

Ф.И.О.